

REF: "Licitación Abreviada 45/2015 –
Reforma y ampliación del recinto para la
osa – reparación del estanque de carpas"

Durazno, 16 de Octubre de 2015.

Aclaración 2
referida a ya mencionada Licitación:

Consulta:

- 1- De que grosor seria la cuerda de la red de seguridad?
- 2- De que medida serían los cuadrados de la red?
- 3- A que distancia esta la conexión eléctrica para las bombas?
- 4- Favor brindar especificaciones de la piedra; o esta la provee la IMD?

Respuesta:

- 1- La cuerda que conforma la red de seguridad es de 12mm y es de cuerda de manila.
- 2- De 10cm.
- 3- La toma más cercana se encuentra aprox. 20m.
- 4- Las piedras las provee y coloca la IDD.



Arq. Matías Cabrera.-