

LICITACIÓN PUBLICA 11/2016 - "CIB Y GIM.ASRTISTICA"

RESPUESTAS A CONSULTAS 4

1- Qué largo debe tener la estructura metálica para actividades artísticas?

El largo de la estructura auxiliar se puede apreciar en corte 4-4, se encuentra a escala. Es de 3.80mts de largo.

2- A que altura debe ir revestido en vestidores?

Tanto en memoria (rubro 8.1) como en planos se indica la altura de revestimientos. En vestidores será altura total.

3- que cantidad de chapa traslucida corresponde?

Ver planta de techos. Son 2 fajas de una chapa de ancho (útil de 0.97m) y longitud igual al ancho del gimnasio (curva que deben cubrir aprox. 14m).