

**LICITACIÓN PÚBLICA 11/2016 - "CIB Y GIM.ASRTISTICA"**

RESPUESTAS A CONSULTAS 3

- 1) *Sera posible adquirir el pliego y cotizar no habiendo ido a la visita a obra? O se puede realizar otra visita en fecha propuesta por ustedes en el lugar de la obra?*

La visita a Obra del día 21 de Octubre de 2016 fue de carácter **OBLIGATORIO** y excluyente para la presentación de la propuesta de las empresas. **NO** se realizará una nueva visita a obra de carácter obligatorio.

- 2) *¿Podrían brindarnos alguna especificación o exigencia, sobre el sistema de calefacción solar?*

El sistema de calefacción solar que se proponga deberá poder abastecer 4 duchas que serán utilizadas una vez en la mañana y una en la tarde por unas 3 a 6 personas por turno. Este sistema se verá apoyado en 2 termotanques de 120lts, uno para cada vestuario.

El tipo de panel a utilizar, así como su capacidad, el tanque acumulador y los accesorios deberán ser determinados por el técnico que realice el Proyecto.