7 de Agosto del 2017

# ACLARACIÓN Nº4

LICITACIÓN ABREVIADA Nº35/2017

"GALPONES PARA CORRALÓN DEL
MUNICIPIO DE SARANDÍ DEL YI.
DURAZNO."

Ante consultas realizadas referentes a la presente licitación se realizan las siguientes aclaraciones:

## 4- La Podrían facilitarnos un estudio de suelo del lugar, datos de cateos en zonas aledañas?

En el terreno con dirección Prof. Enrique Martinez Matonte esq. Brig. Gral. Fructuoso Rivera, no se pudo realizar un estudio del suelo, pero si se puedo saber que es relleno antiguo, ya consolidado de más de 5mt de profundidad.

En el terreno en Ruta 6 a 2,6 km de la intersección con Ruta 14, se realizó un estudio, dando como resultado un tipo de suelo de material granular, similar a cantera a 1,20mt.

## 5- Que tipo de cerco perimetral es necesario para ambos galpones?

El cerco perimetral es para brindar seguridad, por lo que un cerco de alambrado con malla sobra es adecuado.

Durazno, 7 de Agosto del 2017