

RESPUESTAS CONSULTAS Y ACLARACIONES 1

- 1) Corresponde Depósito por Garantía de Mantenimiento de Oferta?, porque en el punto 5.4 menciona del monto a depositar por concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta por un total de \$100.000, pero en página 13 dice: "Copia de constancia de depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta (no aplica para esta obra). Y en página 20, Punto N°5 GARANTÍAS dice: "Garantía de Mantenimiento de oferta (no aplica)".
 - No corresponde Depósito por Garantía de Mantenimiento de Oferta.
- 2) Es necesario haber abonado previamente el Pliego para realizar la visita a Obra? De no ser así ¿cuál es el plazo máximo para realizar el pago del mismo?
 - Hasta el día de la apertura, hasta la hora recepción de oferta
- 3) Se puede entregar la Oferta vía mail? De ser así, cuál es el plazo y el mail de entrega?
 - Hasta el día de la apertura, hasta la hora recepción de oferta
licitaciones@durazno.gub.uy>

ACLARACIONES POSTERIORES A VISITA A OBRA:

- Se deberá incluir para el acceso lateral de las oficinas (donde se encuentra el reloj para marcación de entrada) un alero de tubulares de 5x5cm y policarbonato idénticos a existentes en los otros accesos.
- Se deberá reparar revoques en fachada biblioteca, en antepechos de ventanas. Se realizará revoque con hidrófugo y se pintará la totalidad de ese volumen con pintura impermeabilizante para exteriores ídem. Existente.
- Se realizará un sellado de tal forma que queden estancas a la totalidad de las ventanas del gimnasio que se encuentran encima del muro que separa las oficinas del gimnasio.