

Aclaración 03

- 1- En rubrado solicitan Suministro y colocación aberturas madera y rejas. Se solicita las planillas de las mismas.*

Las aberturas de madera se encuentran en la lámina L08, adjuntada en la aclaración 01. No se corcarán rejas.

- 2- Se solicitan especificaciones de mesada de granito*

Mesada de granito gris mara a colocar en kitchenette. Con frontalín de 10cm apoyada en tubular de 5x5 en ambos lados

- 3- Indicar sección de vigas de coronación –carrera*

Ver planilla viga coronación C1

- 4- Indicar espesor del contrapiso armado*

Espesor 8cm c/malla de 15x15x3

- 5- Depósito impermeable ¿es de mampostería o prefabricado? Detallar materiales. Especificar capacidad ya que en memoria solicitan 5m3 y en planos 8m3.*

El depósito impermeable se podrá realizar con caños de hormigón o podrá realizarse con bloque armado. Como base se realizará un contrapiso de 15cm c/malla de 15x15x4.2